

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Albrechtstr. 10c, 10117 Berlin

Gemeinsame Rundschreiben DGUV

An die Mitglieder

der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Albrechtstr. 10c
10117 Berlin

Ansprechpartner/in: Dr. Heinz Schmid

Telefon: 02241/231-1389

Telefax: 02241/231-1333

E-Mail: heinz.schmid@dguv.de

Datum: 01.10.2007

Prävention-BG 119/2007

Erhöhte Unfallgefahr - Information des Fachausschuss "Elektrotechnik"

638.251-FA ET

Prävention-GR 124/2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Fachausschuss „Elektrotechnik“ hat uns gebeten, die gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand auf folgendes sicherheitstechnische Problem hinzuweisen. Im Zusammenhang mit der Stromverteilung an sogenannten Abgangskästen von Schienenverteilern mit der Bezeichnung „Canalis“ der Firma Schneider Electric GmbH, Ratingen, sind mehrere Unfälle aufgetreten.

Hintergrund der Unfälle war ein fehlerhaftes Wiederverschließen zuvor geöffneter Abgangskästen, die zu einem Kurzschluss mit Lichtbögen führen können. Es handelt sich bei den Abgangskästen des Schienenverteilersystems „Canalis“ um die Typenbezeichnungen KH0-25SD85 oder KH0-SD1075242 und Herstellungsjahr vor 1997. Der Hersteller hat wichtige Sicherheitshinweise zur Nachbesserung auf seiner Internetseite eingestellt unter

www.schneider-electric.de/index.php?scriptlet=&id=60304

Da dieser Hinweis auf der Homepage der Firma nicht selbsterklärend zu finden ist, informieren wir hiermit über dieses Rundschreiben.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Walter Eichendorf